



Kristrup Vandværk

Asser Rigs Vej 54
8960 Randers SØ

Att.: Michael Mose

Registrernr.: 026613
Kundenr.: 5505084
Ordrenr.: 831124
Prøvenr.: 23099309

Modt. dato: 2009.03.02

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Kristrup Vandværk
Asser Rigs Vej 54, 8960 Randers SØ
Prøvested.....: **Kristrup Vandværk I/S, Gl. Clausholmvej, Ledningsnet - V20001801/473100181**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol + sporstofkontrol
Prøveudtagning...: 2009.03.02 kl. 13:40
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.03.02 kl. 22:49 - 2009.03.06

	Prøvenr.: 23099309	Prøve ID:	Prøvemærke: Kristrupvej 158	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml			i.m. Colilert®		
E. coli	<1	ant./100ml			i.m. Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	1	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222		
Jern (Fe)	0.012	mg/l		0.2	ISO17294m-ICPMS	15	
Nikkel (Ni)	<0.030	µg/l		20	ISO17294m-ICPMS	15	
Arsen (As)	<0.030	µg/l		5	ISO17294m-ICPMS	15	
Bor (B)	740	µg/l	<300	1000	ISO17294m-ICPMS	15	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	8.6	gr. C			DS2250	
pH	8.2	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	79	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	6.2	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Randers Kommune, Teknisk Forvaltning, Laksetorvet, 8900 Randers

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

12. marts 2009



Kundecenter: tlf.72187295 Kirsten From Andersen
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.