



Kristrup Vandværk

Asser Rigs Vej 54  
8960 Randers SØ

Att.: Michael Mose

Registrernr.: T13247  
Kundenr.: 5505084  
Ordrenr.: 831124  
Prøvenr.: 23217033

Modt. dato: 2010.06.17

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Kristrup Vandværk  
Asser Rigs Vej 54, 8960 Randers SØ  
Prøvested.....: **Kristrup Vandværk I/S, Asser Rigsvej, Boring 2 - V20001800/4731001803**  
DGU-nr.....: **068.0592-00**  
Prøvetype.....: Råvand - Opfølgning  
Prøveudtagning...: 2010.06.17 kl. 14:25  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BCN)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2010.06.18 kl. 00:20 - 2010.06.23

	Prøvenr.: 23217033	Prøve ID:	Prøvemærke: Boring 2	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml			Colilert®		
E. coli	<1	Ant./100ml			Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	13	Antal/ml			DS/EN/ISO 6222		
Kimtal ved 37 °C, GEA	5	Antal/ml			DS/EN ISO 6222		

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	9.2 gr. C	DS2250

### Analysekommentarer:

Opfølgning på reg. nr. A77488

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Randers Kommune, Teknisk Forvaltning, Laksetorvet, 8900 Randers

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007


### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256   
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.