



Kristrup Vandværk

Asser Rigs Vej 54  
8960 Randers SØ

Att.: Michael Mose

Registrernr.: 044687  
Kundenr.: 5505084  
Ordrenr.: 831124  
Prøvenr.: 23186660

Modt. dato: 2009.10.29

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Kristrup Vandværk  
Asser Rigs Vej 54, 8960 Randers SØ  
Prøvested.....: **Kristrup Vandværk I/S Asser Rigsvej, Vandværket - V20001800/4731001800**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Andet  
Prøveudtagning...: 2009.10.29 kl. 08:25  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ )  
Kundeoplysninger.: Ekstraordinær prøve  
Analyseperiode...: 2009.10.29 - 2009.11.03

	Prøvenr.: 23186660	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Vandtemperatur	9.6	gr. C			DS2250	
Ammonium	0.010	mg/l		0.05	SM 17 udg. 4500	5
Nitrit	<0.005	mg/l		0.01	SM 17 udg. 4500	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Randers Kommune, Teknisk Forvaltning, Laksetorvet, 8900 Randers

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

03. november 2009

Kundecenter: tlf.72187295 Annette Vendel  
Kontaktperson  
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.